

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2024 г.

№ 88

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новонадеждинского
сельского поселения



О.В. Нагорная

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территорий Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – наружные противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
- район выезда – территория, на которой силами Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области (далее – ОГПС) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений ОГПС или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление ЕДДС Городищенского муниципального района Волгоградской области (по телефону 8 (84468) 3-35-49) и подразделений ОГПС (по телефону 01 или 101) о невозможности использования источников ППВ из-за неисправности, невозможности забора воды из источников ППВ;

2.2. Размещение источников ППВ на территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

2.3. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"(введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст) (ред. от 29.11.2018)

Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области должна в установленном порядке вести учет источников ППВ.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области проводит не реже одного раза в пять лет инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ должно осуществляться их обследование (проверка) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год комиссионно—представителями администрации Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

совместно с сотрудником ОГПС. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области заводит на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. ОГПС в установленном порядке сообщает в администрацию Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.7. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра

3.8. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. Администрация Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области должна в течение трёх рабочих дней уведомлять подразделения ОГПС об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.3. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ОГПС привлекаются на проверку их состояния.

4.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного противопожарного водоснабжения в границах
населенных пунктов и на прилегающих к ним
территориях Новонадеждинского сельского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Наименование населённого пункта, улицы	Номер ППВ	Местонахождение координатной таблички
1.	п.Новая Надежда Пруд №2	Пожарный пирс	На повороте стоит указатель
2.	п.Новая Надежда ул.Молодежная д.20	Пожарный гидрант	4 м от дома
3	п.Новая Надежда ул.Изумрудная д.12	Пожарный гидрант	3 м от дома
4	п.Новая Надежда ул.Школьная д.37/2	Резервуар 1/25	4 м от дома
5	п.Новая Надежда ул.Садовая д.4	Резервуар 1/25	Хозяйственный проезд, возле сараев
6	п.Радужный ул. 2-я Продольная д.31	Пожарный гидрант	2 м от дома